

2018年度跨部门联合“双随机”抽查表

检查部门：住建局

抽查时间	被抽查单位	抽查内容	检查情况	存在问题
2018.9.11	中海中山天然气有限责任公司	住建部门：燃气经营行为及服务 工商部门：燃气经营企业的登记事项、企业年报公示信息、消费者权益保护情况	检查了《燃气经营许可证》、管网和燃气设备的维修记录、应急演练、供气合同、气质报告和加臭浓度检测	对永宁发电厂的燃气设施未进行安检(供气阀门已关闭,今年无供气计划)
2018.9.11	中山公用燃气有限公司	住建部门：燃气经营行为及服务 工商部门：燃气经营企业的登记事项、企业年报公示信息、消费者权益保护情况	检查了《燃气经营许可证》、管网和燃气设备的维修及运行记录、应急演练、燃具的安装维修记录、投诉处理记录、气质报告和加臭浓度检测	1、加臭浓度检测报告的数据不完善； 2、委托的燃气器具安装维修企业未取得相应资质安装燃气器具； 3、变更法人代表后《燃气经营许可证》未变更。
2018.9.11	中海油中山新能源有限公司	住建部门：燃气经营行为及服务 工商部门：燃气经营企业的登记事项、企业年报公示信息、消费者权益保护情况	检查了《燃气经营许可证》、管网和燃气设备的维修及运行记录、应急演练、供气合同、投诉处理记录、气质报告和加臭浓度检测	未有进行加臭浓度检测。

检查人员: 梁建明, 陈永清.